PANOL



BPS
Sávbefúvók

2.55



Rések száma	1	2	3	4	5
B	40	78,5	116,5	155	193,5
G	68,5	107	145,2	183,5	222

Az L méretek választéka: 257, 505, 753, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
Az álmennyezeti raszterhez: L= 555 vagy L= 1155

2.55-1 ábra BPS sávbefúvók méretei



L	256	504	752	999	1249	1499	1749	1999
E	-	-	400	500	650	750	900	1100

Rések száma	1	2	3	4	5
NA	125	160	200	250	250
B	83,5	122	160,5	198,5	237

2.55-2 ábra BPS sávbefúvók légellátó dobozai

Minden jog fenntartva! A változtatás jogát fenntartjuk! 2001. 01.



Sarokelem

Rések száma	1	2	3	4	5
L	127,5	165,5	203,5	241,5	279,5
B	40	78,5	116,5	155	193,5
G	68,5	107	145,2	183,5	222



Véglezáró



Réstakaró



Összekötő csap

2.55-3 ábra Kiegészítők sávbefúvókhoz

FELHASZNÁLÁS:

Az álmennyezeten keresztül történő légbevezetés vagy elszívás dekoratív, különleges elemei a BPS sávrácsok.

MŰSZAKI LEÍRÁS:

A rácsrész festett alumínium profilokból és a köztük levő résekben elhelyezett műanyag terelőbetétekből áll. A rések száma 1 és 5 között lehet. Egy- egy terelőbetét 248 mm hosszú és a többi betéttől függetlenül kézzel állítható. A sávrácsok hossza a betétek hosszának többszörösei szerint választható, de legfeljebb 2000 mm lehet. Tetszőleges számú sávrács toldható össze.

A terelőbetétek elfordításával a légsugár iránya 180°-on belül állítható.

A légellátó doboz csatlakozó csonkjaiban mennyiségszabályozó lap van, amelynek tengelyét a terelőbetétek melletti résen keresztül lehet elmozdítani.

A rács profiljai RAL 9010 színűre festettek, a műanyag alkatrészek feketék, a légellátó doboz horganyzott acéllemezből készül.

CSOMAGOLÁS:

A sávbefúvó rácsai és a légellátó dobozzal egybeszerelten rendelt sávbefúvókat fóliába csomagoltan, papírdobozba rakva, a különálló légellátó dobozokat csomagolás nélkül adjuk át.

MEGRENDELÉS:

Típusjel	Rések száma	L hossz

BPS 3 x 1500 sávbefúvó

BPS 3 x 1500 sávbefúvó dobozzal

BPS- E 3 réses véglezáró

Vertikális befúvás





2.55-5 diagram BPS sávbefúvók kiválasztása

Minden jog fenntartva! A változtatás jogát fenntartjuk! 2001. 01.



Horizontális befúvás

L_x =a+h



2.55-6 diagram BPS sávbefúvók kiválasztása